

कार्यालय मुख्य अग्निशमन  
संख्या: संख्या:सी0एफ0ओ0 / हा0स्कूल / निरीक्षण-2020  
सेवा में,

अधिकारी उन्नाव  
दिनांक:अगस्त 29, 2020

प्रबन्धक  
सेंट अलॉयसियस स्कूल  
आलमपुर रेतवा बांगरमऊ-उन्नाव।

विषय: विद्यालय में स्थापित फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता के प्रमाणीकरण के सम्बन्ध में।

संदर्भ: आपका प्रार्थना पत्र संख्या:निल दिनांक:26.08.2020

उपरोक्त विषयक संदर्भित प्रार्थना पत्र के क्रम में आपके विद्यालय में उपलब्ध 17 अदद फायर एक्सटिंग्यूशरों की टेस्टिंग हेतु शासनादेश संख्या:1120(1)/आठ दिनांक:27.12.1982 में दिये गये निर्देशों के अनुसार निर्धारित शुल्क रुपये 170/-भारतीय स्टेट बैंक शाखा-शाहगंज, जनपद उन्नाव में चालान संख्या 4400/01/एचटी00017 दिनांक:29/08/2020 द्वारा जमा कराया। रसीद प्राप्त होने के उपरान्त प्रभारी अग्निशमन केन्द्र बांगरमऊ द्वारा फायर आडिट कराया गया तो 17 अदद फायर एक्सटिंग्यूशर उपलब्ध पाये गये संस्थान के प्रबंधक व कर्मचारियों को अग्निशमन उपकरणों के संचालन का प्रशिक्षण दिलाया गया। उपलब्ध फायर उपकरणों का विवरण निम्नवत है:-

क्रमांक	फायर एक्सटिंग्यूशर का प्रकार	क्षमता	संख्या	कार्यशील	अकार्यशील	परीक्षण तिथि	वैधता तिथि
01-	ए0बी0सी0टाईप	06केजी	15	कार्यशील	निल	29.08.2020	28.08.2021
02-	सी0ओ0टू0टाईप	4.5केजी	02	कार्यशील	निल	29.08.2020	28.08.2021

आपके विद्यालय में उपलब्ध फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता प्रमाणित की जाती है। National Building Code and UP Building Byelaws एवं Uttar Pradesh Fire Prevention and Fire Safety Act/Rules-2005 में निर्धारित मानकों के अनुसार शेष सुरक्षा व्यवस्थाएं वांछनीय होगी। भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुसार प्रत्येक वर्ष कार्यशीलता प्रमाणित कराये जाने का उत्तरदायित्व भवन प्रबंधक/भवन स्वामी का होगा।

नोट:-निर्गत प्रमाण पत्र को भवन के लिये एन0बी0सी0-2016के अनुरूप अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं माना जायेगा।

( आर0के0तिवारी )  
मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
उन्नाव।